

Prohlášení o shodě

Dle Nařízení vlády ČR 173/1997 Sb., § 6

ES prohlášení o shodě

Dle Nařízení vlády ČR 26/2003 Sb., v platném znění

Dodavatel

obchodní jméno: **VÍTKOVICE HTB a.s.**
sídlo: Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice
DIČ: CZ 45192219

Výrobek

název: Přenosný hasicí přístroj práškový pod stálým tlakem

typové označení: **P1Fp/ETS**

Popis a funkce výrobku

Přenosný hasicí přístroj P1Fp/ETS je práškový hasicí přístroj pod stálým tlakem s výtlačným plynem dusíkem (N₂), naplněný 1kg hasicího prášku A B C. je určený k hašení třídy požárů:

A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je obvykle provázáno žhnutím

B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství

C: Požáry plynů

Hasicí schopnost: 5 A, 21 B

Možno použít k hašení zařízení pod napětím do 1000 V, z minimální vzdáleností 1 m

Rozsah funkčních teplot -30 °C až +60 °C

Postup posouzení shody

Přenosný hasicí přístroj je vyroben dle výkresu č.GP1-65-00 Rev A. U výrobku byla provedena certifikace a splňuje požadavky EN 3-7 + A1: 2007.

Dle direktivy č.97/23/CE v platném znění byl vydán Certifikát ES přezkoušení typu

Autorizovaná osoba

obchodní jméno: APRAGAZ a.s.b.l. Your Inspection Authority
Chaussée de Vilvorde 156 BE-1120 Brussel

BUREAU VERITAS S.A. notifikované místo ES
s identifikačním číslem 0062

Certifikát typu: č. EN 10/238 ze dne 15.04.2010
Certifikát ES přezkoušení typu: č. CE-PED-H-KOG 001-07-POL-rev D

Při posouzení shody byla použita direktiva č.97/23/CE v platném znění.
Dodavatel prohlašuje, že uvedený přenosný hasicí přístroj splňuje předpisy, které se na něj vztahují a je ve shodě s Certifikátem typu.

Č.j.: P1Fp/ETS
V Ostravě 12.08.2010


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE HTB a.s.
Ruská 2887/101
706 02 Ostrava-Vítkovice


Ing. Ján Gajda

ředitel společnosti VÍTKOVICE HTB a.s.